

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тверь
(место составления акта)

“ 19 ” 04 20 21 г.
(дата составления акта)
09-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 66

По адресу/адресам: 170026, г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д. 1;
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Е.А. Груздева от 16.03.2021 № 66

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 127 (далее – МБДОУ Детский сад №127) (объект категории
чрезвычайно высокого риска)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 07 ” 04 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. Продолжительность 2,5 ч

“ 18 ” 04 20 21 г. с 09 час. 00 мин. до 09 час. 30 мин. Продолжительность

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ Детский сад №127 Степаненко Екатерина Станиславовна
17.03.2021 в 09-50

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

- Машков Иван Николаевич, главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору,
врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал: Заведующая МБДОУ Детский сад №127 Степаненко Е.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований нормативных правовых актов в области пожарной безопасности: да

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

а именно:

1. На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Основание: п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ);

2. Электросветильник в помещениях кладовой и заведующей по АХЧ эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.

Основание: п. 35 «в»;

3. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Основание: п. 409 ППР в РФ;

4. На объекте защиты в результате размещения оборудования ограничивается доступ к огнетушителю. Основание: п. 16 «е» ППР в РФ

5. На дверях лестничных клеток не обеспечено наличие приспособлений для samozакрывания. Основание: п. 24 ППР в РФ

6. Планы эвакуации вывешены не в строгом соответствии с местом размещения, указанном на самом плане эвакуации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ); п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009)

Нарушения допущены юридическим лицом – МБДОУ Детский сад №127

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Распоряжение № 66 от 16.03.2021, Предписание по устранению обязательных требований пожарной безопасности от 18.02.2021 № 66/1/64

Подписи лиц, проводивших проверку

/И.Н. Машков/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Степаненко Екатерина Станиславовна - заведующая МБДОУ Детский сад № 127.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 19 ” апреля 20 21 г.



(подпись)

Телефон доверия Главного управления МЧС России
по Тверской области 8(4822) 39-99-99