

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 66 / 1 / 64**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №127  
(далее – МБДОУ Детский сад № 127)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Тверской области по пожарному надзору Е.А. Груздева

от “ 16 ” марта 20 21 года № 66, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

“О пожарной безопасности” в период с 10 ч 00 мин. “ 07 ” апреля 20 21 г. по 9 ч 30 мин. “ 18 ” апреля 20 21 г. проведена проверка комиссией в составе:

- Машков Иван Николаевич, главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области;

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующей МБДОУ Детский сад №127 Степаненко Е.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного Мероприятия по устранению: обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - ППР в РФ)	19.04.2022 включительно	

2.	Электросветильник в помещениях кладовой и заведующей по АХЧ эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. Мероприятия по устранению: Оборудовать Электросветильник в помещениях кладовой и заведующей по АХЧ колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.	п. 35 «в» ППР в РФ	19.04.2022 включительно	
3.	На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. Мероприятия по устранению: Расположить огнетушители на высоте не более 1,5 метров до верха корпуса огнетушителя, либо со специальными подставками из негорючих материалов исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ	19.04.2022 включительно	
4.	На объекте защиты в результате размещения оборудования ограничивается доступ к огнетушителю. Мероприятия по устранению: Обеспечить свободный доступ к огнетушителю	п. 16 «е» ППР в РФ	19.04.2022 включительно	
5.	На дверях лестничных клеток не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания.. Мероприятия по устранению: Обеспечить двери лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания	п. 24 ППР в РФ	18.06.2021 включительно	
6.	Планы эвакуации вывешены не в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации. Мероприятия по устранению: Вывесить планы эвакуации в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане эвакуации.	ч. 3 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - ФЗ № 123-ФЗ) п. 6.2.10» ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009)	19.04.2022 включительно	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Тверской области И.Н. Машков

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

“ 19 ” апреля 20 21 г.



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

“ 19 ” апреля 20 21 г.

Заведующая МБДОУ Детский сад №127  
Степаненко Екатерина Станиславовна

(должность, фамилия, инициалы)