



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Твери**

170033, г. Тверь, б-р. Цанова, д. 2

тел. (4822) 66-68-04

E-mail: ond-tver@mail.ru

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №127

170026, г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д.1

19.04.2021 № 380 /4-7-40

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 82

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

19.04.2021

г. Тверь

(город, село, район)

Я, Главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору – врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР ГУ МЧС России по Тверской области майор внутренней службы Машков Иван Николаевич рассмотрев постановление № 122 о наложении административного взыскания за нарушение требований пожарной безопасности от 19.04.2021 и другие материалы по административному правонарушению в области пожарной безопасности на юридическое лицо МБДОУ Детский сад № 127 установил:

19.04.2021 в 14.00 в помещениях, эксплуатируемых МБДОУ Детский сад № 127, расположенных по адресу(ам): 170026, г. Тверь, ул. Е. Фарафоновой, д.1 юридическое лицо МБДОУ Детский сад № 127 нарушило:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ №69-ФЗ),
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ № 123-ФЗ), Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ), ГОСТ Р 12.2.143-2009
«Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные.
Требования и методы контроля» (далее - ГОСТ Р 12.2.143-2009),

(указывается дата, адрес, место совершения правонарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)
а именно:

1. На объекте защиты не обеспечено наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного Основание: п. 30 ППР в РФ;

2. Электросветильник в помещениях кладовой и заведующей по АХЧ эксплуатируется со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника.
Основание: п. 35 «в»;

3. На объекте защиты огнетушители располагаются на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание Основание: п. 409 ППР в РФ;

4. На объекте защиты в результате размещения оборудования ограничивается доступ к огнетушителю. Основание: п. 16 «е» ППР в РФ

5. На дверях лестничных клеток не обеспечено наличие приспособлений для самозакрывания. Основание: п. 24 ППР в РФ

6. Планы эвакуации вывешены не в строгом соответствии с местом размещения, указанном на самом плане эвакуации. Основание: ч. 3 ст. 4, ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ; п.6.2.10 ГОСТ Р 12.2.143-2009

Необходимо:

1. В целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности в помещениях, эксплуатируемых МБДОУ Детский сад № 127, организовать строгий контроль за организацией и проведением мероприятий в целях обеспечения пожарной безопасности.

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

2. Рассмотреть вопрос выполнения противопожарных мероприятий.

Одновременно разъясняю, что на основании части 2 статьи 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течение 1 (одного) месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему Представление.

В случае непринятия мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предупреждаю об административной ответственности в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору –

Врио начальника ОНД и ПР по г. Твери УНД и ПР

ГУ МЧС России по Тверской области

майор внутренней службы И.Н. Машков

(подпись лица, вынесшего постановление)

Получил(а) 19.04.2021



/ Степаненко Екатерина Станиславовна /